Aqua + Services
Une eau claire et un service

RAPPORT D'INTERVENTION

Enrg

Client :	Chantier :	Lieu :
Interlocuteur :		Technicien : -
Tel :	Mail :	Date :

Maintenance Adoucisseur

Adoucisseur :							SIMPLEX	DUPLEX
Régénération :		Jours						
Volume:		M^3					VOL.	CHRON.
Date de Mise en Service:								
							OK	KO
Vérification des TH d'Entrée et de Sortie								
Vérification de la programmation								
Vérification des cycles								
Vérification du décomptage								
Graissage des piéces mécaniques								
Nettoyage du Venturi								
Nettoyage de la canne à saumure								
Nettoyage du Bac à Sel								
Désinfection des résines								
Vérification de fuite								
Pour réseaux : Cuisine		EFS		Autres				
ECS		Chauffage						
TH Entrée	°F	TH Sortie	°F	TH Mixé 1	°F	Position Vanne		
				TH Mixé 2	°F	Position Vanne		
				TH Mixé 3	°F	Position Vanne		

Remarques

Aqua + Services - 18 rue Pablo NERUDA - 33140 Villenave D'Ornon - Tel : 05.56.49.55.61 - Mail : contact@aqua-plus-services.fr